



210021349218



(2019) 国认监认字 (089) 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4463

报告编号: 2022WT0510

Report No.: _____

型号规格 JNCS/450-20+20

主要技术数据
额定电压: 400V; 额定频率: 50Hz.

检 验 报 告

委托单位 浙江锦能电力科技有限公司

委托单位地址 浙江省乐清市磐石镇重石村 (温州华圣塑料制品有限公司内)

生产单位 浙江锦能
TEST REPORT

生产单位地址 浙江省乐清市磐石镇重石村 (温州华圣塑料制品有限公司内)

抽样地点 / 抽样日期 /

抽样者 / 抽样基数 / 抽样数量 /

送样者
产品名称: 智能集成电力电容补偿装置
Name of products: _____ 2022年03月04日

样品编号 2022WG0660 样品状态 良好 生产日期 /

型号规格: JNCS/450-20+20
Type Specification: _____

检验依据
委托人: 浙江锦能电力科技有限公司
Consign Unit: _____

检验日期 2022年03月06日
检验类别: 委托试验
Kind of test: _____

检验结论
经1项试验验证, 检测结果符合检验依据的要求, 试验合格。

备注
签发日期: 2022年05月07日

国家电控配电设备质量检验检测中心

China National Center for Quality Inspection and Testing of
Electrical Control and Distribution Equipment (CCDT)

天津天传电控设备检测有限公司


Tianjin Tianchuan Electric Control Equipment Test Co.,Ltd.



检验报告

报告编号: 2022WT0510

第 1 页 共 4 页

产品名称	智能集成电力电容补偿装置			商标	/
型号规格	JNCS/450-20+20			检验类别	委托试验
主要技术数据	额定电压: 400V; 额定频率: 50Hz。				
委托单位	浙江锦能电力科技有限公司				
委托单位地址	浙江省乐清市磐石镇重石村 (温州华圣塑料制品有限公司内)				
生产单位	浙江锦能电力科技有限公司				
生产单位地址	浙江省乐清市磐石镇重石村 (温州华圣塑料制品有限公司内)				
抽样地点	/			抽样日期	/
抽样者	/	抽样基数	/	抽样数量	/
送样者	郭勇军	样品数量	1台	到样日期	2022年03月04日
样品编号	2022WG0660	样品状态	良好	生产日期	/
检验地点	天津市东丽开发区信通路6号				
检验依据	GB/T 15576-2008 《低压成套无功功率补偿装置》、 《技术条件》				
检验日期	2022年03月04日至2022年05月06日				
检验结论	经 1 项试验验证, 检测结果符合检验依据的要求, 试验合格。 <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> 签发日期: 2022年05月07日  </div>				
备注	/				

主检:

付宝鑫

审核:

齐新男

签发:

张庆

检验报告

报告编号: 2022WT0510

第3页 共4页

投切寿命试验

试品编号: 2022WG0660

试验日期: 2022年03月04日~04月29日

试验依据: GB/T 15576-2008 8.3、技术条件

试验设备名称/编号: 示波记录仪/4B-N03; 温湿度表/18-06; 气压表/15-52

一、试验情况:

试验对象: 整机 样块/零部件 (描述具体名称: /)

环境温度: 17°C 相对湿度: 43% 大气压: 101.9kPa

主电路施加电压 AC400V, 设定在自动工作状态, 进行 200 万次通断试验。200 万次通断

试验后, 装置能够正常投切, 运行正常, 符合技术条件的要求。

以下空白。

二、结论: 合格

检验报告


报告编号: 2022WT0510

附页 1

样品照片

CANJIN 锦能电力

智能集成电力电容补偿装置

型号: JNCS/450-20+20 

额定电容: 40kvar 额定工作电压: 400V

额定电流: 45.6A 额定绝缘电压: 690V

额定频率: 50Hz 额定限制短路电流: 15kA

电容接法: Δ 补偿方式: 共补

防护等级: IP30 执行标准: GB/T15576

出厂编号: 202201004 制造日期: 2022年01月

浙江锦能电力科技有限公司



注 意 事 项

- 1、报告无“检验检测专用章”或检验检测单位公章无效。
- 2、复制报告未加盖“检验检测专用章”或检验检测单位公章无效。
- 3、报告无主检、审核、签发人签章无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、检验结果只与所试样品有关。
- 6、被检样品,除正当损耗不退外,其余按有关规定处理。
- 7、本报告部分复制无效。
- 8、本报告如有异议,请于收到报告之日起十五天内提出。
- 9、检验依据中《技术条件》未在认可范围内。

单位地址:	天津市东丽开发区信通路 6 号	邮政编码:	300300
电 话:	022-84376026	传 真:	022-84376023
Address:	No.6 ,Xintong Road Dongli Development District Tianjin China	Post code:	300300
Tel:	022-84376026	Fax:	022-84376023